

荷重試験成績書

依頼者住所 千葉県佐倉市下志津908
依頼者氏名 有限会社いどや 殿
依頼品名 MDSK 125 (B-041)

試験機 島津式UH-A型圧縮試験機 (最大荷重1000KN)
試験方法 自社規格による
蓋 (試験体) の中央に ($\phi 100$) の加重体を載せ試験を行った。

試験成績

試験品名	MDSK 125 (B-041)
耐荷重	250 KN (25.5 TON)で破壊せず

試験の結果は、上記のとおりです。

発行日 令和4年2月3日

立会者 殿

試験者 伊藤鉄工株式会社 技術部

I.G.S. 伊藤鉄工株式会社

〒332-0011

埼玉県川口市元郷3-22-23

営業部

TEL:048(224)3986

FAX:048(224)3940