

試験報告書

2022年3月18日

2-4

試験名 扁平試験(スリット加工部分)
 試験日 2021/11/30
 試験方法 JIS K6741による
 試験体長さ 200mm
 判定基準 試験片の外径1/2まで圧した時、割れ及びひびがないこと
 扁平速度 10mm/min

日本プラスチック工業株式会社
 品質保証課



試験体名	呼び径	試験番号	異常の有無	合否
スリット加工部分	25 (HIVP25)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	40 (HIVP40)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	50 (HIVP50)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	65 (HIVP65)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	75 (HIVP75)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	100 (HIVP100)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	125 (HIVP125)	①	無し	合格
		②	無し	合格
	150 (HIVP150)	①	無し	合格
		②	無し	合格

φ25 (HIVP25)
 圧縮量50%



φ40 (HIVP40)
 圧縮量50%



φ50 (HIVP50)
 圧縮量50%



φ65 (HIVP65)
 圧縮量50%



φ75 (HIVP75)
 圧縮量50%



φ100 (HIVP100)
 圧縮量50%



φ125 (HIVP125)
 圧縮量50%



φ150 (HIVP150)
 圧縮量50%

