


試験報告書



日本プラスチック工業(株)

試験名:水圧試験(ネジ接合部)

試験日:平成29年7月28日

試験結果:

種類・呼び径	No.	水温(°C)	試験結果
HIVP50	1	20	水圧2.1MPaでネジ接合部より漏水発生
	2	20	水圧2.0MPaでネジ接合部より漏水発生
	3	20	水圧2.1MPaでネジ接合部より漏水発生

試験方法:JIS K6741による。

試験条件:2.5MPa × 1分間

供試体:長さ350mm



試験状況(HIVP50)